



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http:www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail:gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому районам

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-22, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 68

г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3
(место составления акта)

12-00
(время,

27.03.2017

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 21 февраля 2017 года № 68
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка объекта защиты детского сада по адресу: : г. Великий Новгород, ул. Хутынская д. 23. корпус 2.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 71 «Полянка» (МАДОУ Центр развития ребенка -детский сад № 71 «Полянка») ИНН 5321047472

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

"01" марта 2017 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "27" марта 2017 г.

Продолжительность 18 рабочих дней

Общая продолжительность проверки: «18» рабочих дней
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Ворожцова Татьяна Олеговна- заведующий МАДОУ Центр развития ребенка -детский сад № 71 «Полянка»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «01» марта 2017 г.


(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Гайдым Герман Владимирович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по НО (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо(-а), привлеченное(-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Воробьев Дмитрий Владиславович (приказ Главного управления МЧС

России по Новгородской области от 16.02.2017 № 72), Афанасьев Андрей Сергеевич (приказ
Главного управления МЧС России по Новгородской области от 16.02.2017 № 72)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Ворожцова Татьяна Олеговна- заведующий МАДОУ Центр развития ребенка -детский сад № 71
«Полянка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МАДОУ Центр развития ребенка -детский сад № 71 «Полянка» -
правообладателя объекта защиты

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул.
Хутынская д. 23, корпус 2

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения, а именно расход воды в пожарных кранах менее 2,5 л/с, а фактически 0,6 л/с (протокол № 23-17 ВПВ от 07.03.2017г).	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 4.1.1. табл. 1 п. 4 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п. 6.1, п. 4 таблицы 1 СНИП 2.04.01-85*	<u>Ворожцова Татьяна Олеговна– заведующий МАДОУ Центр развития ребенка -детский сад № 71 «Полянка»</u>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контрол. внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: дымообразующее оборудование «SOLO», шумомер «TESTO816», гидротестер.

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: протокол «ИПЛ» № 23-17 ВПВ от 07.03.2017, протокол «ИПЛ» №22-17 АПС от 07.03.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гайдым Герман Владимирович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по НО (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

« 27 » марта 20 17 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Ворожцова Татьяна Олеговна- заведующий МАДОУ Центр развития ребенка -детский сад № 71 «Полянка»

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » марта 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)